



10-A LOCAÇÃO EXATA DOS PONTOS DE VÁCUO ODONTOLÓGICO E AR MEDICINAL ODONTOLÓGICO DEVERÁ SER EXECUTADO EM CONFORMIDADE COM A INDICAÇÃO DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS.

	AR – AR COMPRIMIDO MEDICINAL
	OX – OXIGÊNIO MEDICINAL
	CENTRAL DE ALARME
	CENTRAL SEMI AUTOMÁTICA AR COMPRIMIDO
	CENTRAL SEMI AUTOMÁTICA OXIGÊNIO
	VÁLVULA ESFERA 1/2”-LATÃO
	POSTO DE UTILIZAÇÃO OXIGÊNIO
	POSTO DE UTILIZAÇÃO AR MEDICINAL
	TE
	COTOVELO

	R1	Região de Gases com 1 ponto de Oxigênio + 1 Ponto de Ar comprimido + 2 tomadas 127V + 2 tomadas 220V (atender projeto complementar de gases medicinais e instalações elétricas)
	FO	OXIGÊNIO MEDICINAL - POSTO DE UTILIZAÇÃO
	FAM	AR COMPRIMIDO MEDICINAL - POSTO DE UTILIZAÇÃO
	AR+V	AR COMPRIMIDO E VÁCUO ODONTOLÓGICO
	IS	CHAMADA DE ENFERMAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL APROVADO Rosário do Sul, <u>30/09/2025</u> <i>Edson Guerra</i> DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		
		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAGEM, TRÂNSITO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 4		
Endereço: Rua Colômbia - S/N - Bairro Ortiz		
Responsável Técnico: _____ Proprietário		
Gleiser Clairton Severo Machado CAU: A25825-5 CPF: 610.410.170-49		
Marcos Paulo Silva da Luz Prefeito Municipal de Rosário do Sul		
RESPONSÁVEL: Eng. Edson Guerra Mazziero	FOLHA 1 de 1	FORMATO
CREA: 5060193720		DATA 09/11/2024 REV 01:17/12/2024
DESENHADO POR: Mônica de Carvalho		ESCALA EM SEM ESCALA
UBS PORTE IV - INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS		